



Frogn kommune

Kontoret for miljørettet helsevern

NESODDEN KOMMUNE SKOLER, BARNEHAGER OG OPPVEKST
Postboks 123
1451 NESODDTANGEN

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	23/10998-7	Aurora Flem	22.10.2024

Tilsynsrapport - Bakkeløkka ungdomsskole - Miljørettet helsevern

Vedlagt oversendes rapport etter tilsyn ved Bakkeløkka ungdomsskole 16.10.2024 i medhold av Lov om folkehelsearbeid kap. 3 og forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19.

I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentlige virksomheter (offentlighetslova) av 19.05. 2006 nr. 16 er kommunens saksdokument, journaler og lignende register åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.
Rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via kommunens postliste.

Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene.

Det gjøres oppmerksom på at en tilsynsrapport som dette ikke gir en fullstendig tilstandsvurdering av de miljømessige forhold eller er en tilstandsrapport for objektet i sin helhet.

Vi ønsker å takke for samarbeidet ved gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen,
Aurora Flem
Helse- og miljørådgiver
Kontoret for miljørettet helsevern
Enebakk, Frogn og Nesodden kommune

1. BESKRIVELSE, FORMÅL OG HOVEDKONKLUSJON

Beskrivelse av virksomheten:

Bakkeløkka ungdomsskole er en skole for elever på 8.-10.trinn på Fagerstrand. Elevene kommer hovedsakelig fra Fjellstrand og Myklerud barneskole.

Det er pr.dd ca. 160 elever.

Det er kjente problematikk med ungdomsaktivitet på skoleområdet på kveldene – overvåkningskamera er plassert på aktuelle områder. Det er også utfordringer med elever som oppholder seg på taket i friminuttene – tiltak som inspeksjon og sikring er iverksatt.

Formålet med tilsyn:

Formålet med tilsynet er at driften skal bli godkjent av kommunen jf §15 i [Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#), dette for å:

- bidra til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i forskriften
- bidra til å sikre at barna og elevenes miljø ivaretas og vurderes ved planlegging, etablering og ved endringer av drift
- legge til rette for råd og veiledning fra kommunen i søknadsprosessen og under driften

Hovedkonklusjon:

Det ble ved tilsynet avdekket 7 avvik, 5 merknader og 3 kommentarer.

Funnene er nærmere utdypet i kapittel 5.

2. HJEMMEL OG DOKUMENTGRUNNLAG

Hjemmel:

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal være godkjente av kommunen før oppstart jf § 15 i [Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#). Godkjenningsmyndigheten er i Enebakk, Frogn og Nesodden kommune delegert til Frogn kommune.

Det følger av lov om folkehelsearbeid § 9 at kommunen skal føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19 overholdes.

Dokumentgrunnlag:

- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
- Forskrift om miljørettet helsevern
- Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
- Forskrift om strålevern og bruk av stråling

Videre grunnlag for tilsynet er Helsedirektoratets veileder til forskriften [«Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger»](#).

Utover dette legges også andre relevante veiledere, forskrifter, lovverk og faglige anbefalinger til grunn for tilsynets vurderinger.

3. OMFANG

Omfang:

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon, med en gjennomgang av alle forskriftens krav. Tilsynet ble innledet med gjennomgang av internkontrollsystem, dokumentasjon og tegninger. Det ble foretatt en befarings av byggets lokale og uteområde.

Til stede på tilsyn:

Aurora Flem, helse- og miljørådgiver, Frogn kommune
Linn Marie Werner Kamsvåg, helse- og miljørådgiver, Frogn kommune
Ole Kristian Hauan, rektor, Bakkeløkka ungdomsskole
Arild Huseby, ass.rektor, Bakkeløkka ungdomsskole
Geir Efstad, eiendom, Nesodden kommune

4: DEFINISJONER

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Merknader:

Forhold som vi mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsmyndighetenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en merknad. Et forhold som er påpekt i en merknad kan utvikle seg til et avvik dersom det ikke rettes opp.

Kommentar:

Utfyllende beskrivelse av avvik som beskriver de faktiske forhold ved objektet.
Rapporten kommenterer i liten grad de forhold som ble funnet å være i samsvar med myndighetskrav (krav som fremgår av lov og/eller forskrift) eller på annen måte anses som positivt.

5. AVVIK, MERKNADER OG KOMMENTARER

AVVIK:

Avvik 1: Manglende førstehjelpsutstyr

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 14

Observasjoner på tilsyn:

Skolen har flere spesialrom (sløyd, naturfagrom, lab, verksted, skolekjøkken osv) uten tilgjengelig førstehjelpsutstyr.

Varsel om pålegg:

Førstehjelpsutstyret skal være tilpasset aktivitetene i skolen, og må være tilgjengelig til enhver tid, også på utflukter. Tilstrekkelig mengde førstehjelpsutstyr må ses i forhold til størrelsen og utformingen av lokalene, og antall elever. Førstehjelpsutstyret må være komplett, og må kontrolleres, også holdbarhetsdato. Hvilken type førstehjelpsutstyr det er fornuftig å skaffe må baseres på en risikovurdering. Førstehjelpsutstyret bør inneholde utstyr tilpasset skader som normalt forekommer i norske skoler.

Kontoret anbefaler at førstehjelpsutstyret inneholder innholdsliste, signaturskjema for kontroll av utstyr og holdbarhetsdato samt hvem som er ansvarlig for kontrollene.

Det må være nødvendig førstehjelpsutstyr i aktuelle rom/baser.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 2: Bokhyller er ikke festet til vegg

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 14.

Observasjoner på tilsyn:

Det ble observert bokhyller i basene som ikke var festet i vegg.

Varsel om pålegg:

Virksomheten må sørge for at alle skap/kommoder/reoler er festet til vegg for å forhindre alvorlige hendelser.

Frist for retting: Umiddelbart

Avvik 3: Mangelfull etterlevelse av informasjonsplikten

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 17, 18

Observasjoner på tilsyn:

Virksomheten kan ikke vise til at de informerer ansatte, foresatte og elever om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, og om muligheten til å henvende seg til kommunen.

Varsel om pålegg:

Virksomheten skal gi barn, elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom virksomheten blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til elevene, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det. Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen. Kontoret oversender oppdatert informasjonsbrev til skolen som kan distribueres i informasjonsbrosjyrer eller lignende.

Frist for retting: 01.01.2025

Avvik 4: Manglende merking av kjemikalier

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 4, 6, 12, 14

Observasjoner på tilsyn:

Skolen har flere spesialrom, bla verksted, sløyd og lab. Ved oppbevaring/bruk av giftige stoffer/kjemikalier skal det være tilgjengelige sikkerhetsdatablader. Det bør også være informasjon ved akutt situasjoner lett tilgjengelig – for eksempel plakater med førstehjelpsveiledning og viktige telefonnummer (Giftinformasjonen, legevakt, ambulanse o.l.).

Varsel om pålegg:

Et sikkerhetsdatablad er et digitalt eller fysisk dokument koblet til ett bestemt kjemisk produkt, som inneholder viktig informasjon for å forhindre skade på mennesker og miljø. Dokumentet må være i samsvar med både nasjonale og europeiske forskrifter og det skal være raskt og enkelt tilgjengelig.

Frist for retting: 01.01.2025

Avvik 5: Allergier og andre alvorlige helsetilstander

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 4, 9, 14, 18

Observasjoner på tilsyn:

Ved gjennomgang av internkontroll mangler det ROS-analyse og rutiner/prosedyrer for innhenting av informasjon om mulige allergier samt opplæring og håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner. HelseDirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd som omhandler [matallergi i barnehager og skoler](#) med konkrete anbefalinger for hvordan alvorlige matallergier hos barn kan og bør håndteres.

Varsel om pålegg:

Det må foreligge rutiner for innhentning av informasjon om allergier hos elevene. Skolen bør sørge for grundig opplæring i håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner for å sikre at alle ansatte både kan forhindre, gjenkjenne og behandle alvorlige allergiske reaksjoner. Dette må være en del av skolens internkontroll.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 6: Vedlikeholdsplan klatrevegg

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 14, 16, 18

Observasjoner på tilsyn:

På skolens fasade er det en klatrevegg. Det er ikke rutiner for kontroll av denne for å sikre at det blir tilstrekkelig vedlikeholdt.

Varsel om pålegg:

Virksomheten må sørge for at vedlikehold av klatreveggen er en del av IK-rutinen for fasade på bygg.

Frist for retting: 01.01.2025

Avvik 7: Punktert vindu

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 16, 18

Observasjoner på tilsyn:

Vindu i base 2.etg er punktert.

Varsel om pålegg:

Punktert vindu bør skiftes ut for å unngå fuktskader. Plan for reparasjon av vindu må nedskrives i vedlikeholdsplanen for skolen.

Frist for retting: 01.01.2025

MERKNADER:

Merknad 1: Manglende signaturskjemaer for holdbarhetskontroll i kjøleskap/fryser/tørreskap

Skolen bør ha signaturskjema for sjekk av holdbarhet på tørrvarer og kjølevarer. Hyppighet vurderes ut fra virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Merknad 2: Slitte dører

Det ble på befaring observert toalett-dører med fuktskader. Dette bør vurderes utbedret.

Merknad 3: Renholdsrom brukt som oppbevaringsplass

Deler av renholdsrom i mediatek er benyttet som oppbevaring for ulike spill/bøker. Dette medfører problemer med oppbevaring av renholdsartikler for renholdsarbeiderene. Skolen bes finne mer egnede rom for oppbevaring.

Merknad 4: Inneklimamålinger

Det er utført inneklimamålinger i baseareal 2.etg i 2023– ingen avvik. Co2 er likevel i øverste sjiktet som maxresultat (898). Skolen har store baser med få elever. Det er likevel hensiktsmessig at ROS-analysen inneholder tiltak for nye inneklimamålinger dersom skolen mottar klager fra elever/ansatte.

Merknad 5: Rutiner for skolekjøkken

Det er innsendt rutiner for bruk av skolekjøkken tilhørende Jaer skole. Bakkeløkka må lage egen prosedyre gjeldene sin skole med lokale tilpasninger.

KOMMENTARER:

Kommentar 1: Radon

Radonmålinger skal utføres av Eiendom vinter-24. Rapport for Bakkeløkka bes oversendes når resultatet foreligger. Tiltak gjennomføres basert på resultatet.

Kommentar 2: Registrering hos mattilsynet

Skoler som driver med matservering, skal på forhånd melde fra om dette til [Mattilsynet](#).

Dette ble ikke adressert på tilsyn. Dokumentasjon på innmelding bes oversendes.

Skjema for registrering: [Registrering av næringsmiddelvirksomhet | Mattilsynet](#)

Kommentar 3: Legionella-prøver

Eiendom informerer om at det skal utføres nye vannprøver. Rapport bes oversendes Kontoret.

5. TILBAKEMELDING

Denne rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet og en redegjørelse for gjennomførte tiltak innen fristene. Skulle det ikke la seg gjøre å rette avvikene innen disse fristene, ber vi om en tilbakemelding om årsaken og en tidfestet handlingsplan for når avvikene vil være rettet.

Dokumentasjon sendes til kontoret for miljørettet helsevern på e-post: postmottak@frogn.kommune.no og merkes med «Miljørettet helsevern».

I samsvar med forvaltningsloven § 16 varsles det herved at tilsynsmyndigheten med hjemmel i folkehelseloven § 14 vil vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting, dersom avvikene ikke rettes innen de fastsette frister.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:

Informasjonsskriv til foresatte om Kontoret for miljørettet helsevern

Kopi til:

BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE

NESODDEN KOMMUNE, Geir Efjestad