



Frogn kommune

Kontoret for miljørettet helsevern

NESODDEN KOMMUNE SKOLER, BARNEHAGER OG OPPVEKST
Postboks 123
1451 NESODDTANGEN

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	23/11000-9	Aurora Flem	15.10.2024

Tilsynsrapport - Bjørnemyr skole - Miljørettet helsevern

Vedlagt oversendes rapport etter tilsyn ved Bjørnemyr skole i medhold av Lov om folkehelsearbeid kap. 3 og forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19.

I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentlige virksomheter (offentlighetslova) av 19.05. 2006 nr. 16 er kommunens saksdokument, journaler og lignende register åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via kommunens postliste.

Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene.

Det gjøres oppmerksom på at en tilsynsrapport som dette ikke gir en fullstendig tilstandsvurdering av de miljømessige forhold eller er en tilstandsrapport for objektet i sin helhet.

Vi ønsker å takke for samarbeidet ved gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen,
Aurora Flem
Helse- og miljørådgiver
Kontoret for miljørettet helsevern
Enebakk, Frogn og Nesodden kommune

1. BESKRIVELSE, FORMÅL OG HOVEDKONKLUSJON

Beskrivelse av virksomheten:

Bjørnemyr skole er en 1-7-trinns barneskole med ca 207 elever. Virksomheten har en egen tilrettelagt avdeling for barn med nedsatt funksjonsevne – avd Lillebjørn. Skolen ligger på Nesoddens vestsida og har et variert uteområde med nærhet til skogen.

Formålet med tilsyn:

Formålet med tilsynet er at driften skal bli godkjent av kommunen jf §15 i [Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#), dette for å:

- bidra til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i forskriften
- bidra til å sikre at barna og elevenes miljø ivaretas og vurderes ved planlegging, etablering og ved endringer av drift
- legge til rette for råd og veiledning fra kommunen i søknadsprosessen og under driften

Hovedkonklusjon:

Det ble ved tilsynet avdekket 9 avvik, 6 merknader og 1 kommentar. Virksomheten har blant annet avvik knyttet til manglende internkontroll, sikkerhet og førstehjelp. Funnene er nærmere utdypet i kapittel 5.

Avdeling Lillebjørn vokser stadig og skolen ser at det blir trafikale problemer tilknyttet økende bruk av biltransport til skolen. Det jobbes stadig med holdningskampanjer blant elever og foresatte for å unngå bilkjøring til og fra skolen. Det er faste inspeksjonsposter før og etter skoletid for å minimalisere sjansen for trafikkuhell.

Det er også kjent problematikk med store vannansamlinger på grusbanen ved mye nedbør. I slike tilfeller blir hele grusbanen og nærliggende bekk avstengt for elevene.

2. HJEMMEL OG DOKUMENTGRUNNLAG

Hjemmel:

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal være godkjente av kommunen før oppstart jf § 15 i [Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#).

Godkjenningsmyndigheten er i Enebakk, Frogn og Nesodden kommune delegert til Frogn kommune.

Det følger av lov om folkehelsearbeid § 9 at kommunen skal føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19 overholdes.

Dokumentgrunnlag:

- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
- Forskrift om miljørettet helsevern
- Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
- Forskrift om strålevern og bruk av stråling

Videre grunnlag for tilsynet er Helsedirektoratets veileder til forskriften [«Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger»](#).

Utover dette legges også andre relevante veiledere, forskrifter, lovverk og faglige anbefalinger til grunn for tilsynets vurderinger.

3. OMFANG

Omfang:

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon, med en gjennomgang av alle forskriftens krav. Tilsynet ble innledet med gjennomgang av internkontrollsystem, dokumentasjon og tegninger. Det ble foretatt en befaring av byggets lokale og uteområde.

Til stede på tilsyn:

Aurora Flem, Helse – og miljørådgiver, Frogn kommune

Maria Martinsen, Helse- og miljørådgiver, Frogn kommune

Marit Haugen, Rektor, Bjørnemyr skole

[Anthony Csuja](#), ass.rektor, Bjørnemyr skole

Geir Efstestad, eiendom, Nesodden kommune

Bent Andersen, eiendom, Nesodden kommune

4: DEFINISJONER

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Merknader:

Forhold som vi mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsmyndighetenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en merknad. Et forhold som er påpekt i en merknad kan utvikle seg til et avvik dersom det ikke rettes opp.

Kommentar:

Forhold som ikke anses som avvik eller merknad, men som vi likevel mener er nødvendig å påpeke.

Rapporten kommenterer i liten grad de forhold som ble funnet å være i samsvar med myndighetskrav (krav som fremgår av lov og/eller forskrift) eller på annen måte anses som positivt.

5. AVVIK, MERKNADER OG KOMMENTARER

AVVIK:

Avvik 1: Manglende internkontroll

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 14,18

Observasjoner på tilsyn:

Det er oversendt ROS-analyser og rutiner/prosedyrer gjeldende for andre skoler enn Bjørnemyr. ROS-analyser og tilknyttede rutiner/prosedyrer skal være lokalt tilpasset og dermed gjelde Bjørnemyr skole. Bjørnemyr skole og SFO har rutiner de følger, men det er viktig at disse nedskrives og er tilgjengelig for alle ansatte.

Varsel om pålegg:

Virksomheten skal ha internkontroll for å sikre at kravene i forskriften etterleveres. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal virksomheten

- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering,
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer,
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik,
- d. dokumentere internkontrollen i den form og det omfang som er nødvendig, og
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen [Veileder om internkontroll for barnehage- og opplæringssektoren \(udir.no\)](#) som er veiledende for forståelsen av kravet etter denne forskriften. Forskriften stiller krav om at virksomheten skal ha planer og rutiner for å forebygge og håndtere skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser. Eksempler på andre alvorlige hendelser er alvorlige voldsepisoder, brann, skyteepisoder og gisselsituasjoner.

Skolen bør sørge for grundig opplæring i håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner for å sikre at alle ansatte både kan forhindre, gjenkjenne og behandle alvorlige allergiske reaksjoner. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd som omhandler [matallergi i barnehager og skoler](#) med konkrete anbefalinger for hvordan alvorlige matallergier hos barn kan og bør håndteres.

Virksomhetens planer og rutiner må bygge på en risiko- og sårbarhetsanalyse, og inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Det vises til [rundskriv I-6/2015 om Beredskap i barnehager og skoler \(regjeringen.no\)](#). Rutinene skal være kjent for virksomhetens ansatte, barn og elever.

Se [Veilder for helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#) for mer utfyllende informasjon.

Frist for retting: 01.02.2025

Avvik 2: Skap er ikke festet til vegg

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 14.

Observasjoner på tilsyn:

Det ble i flere klasserom, sløydrom, skolekjøkken og SFO oppdaget skap som ikke er tilstrekkelig festet til vegg.

Varsel om pålegg:

Virksomheten må sørge for at alle skap/kommoder/reoler er festet til vegg for å forhindre alvorlige hendelser. Skillevegger må festes til vegg eller på annen måte sikres.

Frist for retting: Umiddelbart

Avvik 3: Manglende korrekt oppbevaring og merking av kjemikalier

Hjemmel: Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §12, 14

Observasjoner på tilsyn:

Rengjøringsmidler og kjemikalier mangler tilgjengelige sikkerhetsdatablader. Det blir også observert midler stående på gulvet.

Varsel om pålegg:

Et sikkerhetsdatablad er et digitalt eller fysisk dokument koblet til ett bestemt kjemisk produkt, som inneholder viktig informasjon for å forhindre skade på mennesker og miljø. Dokumentet må være i samsvar med både nasjonale og europeiske forskrifter og det skal være raskt og enkelt tilgjengelig.

Rengjøringsmidler og kjemikalier skal være innlåst og bør stå opp fra gulvet for å sikre tilstrekkelig renhold.

Frist for retting: 01.01.2025

Avvik 4: Mangelfullt førstehjelpsutstyr

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 14, 18

Observasjoner på tilsyn:

Det ble ved befaring oppdaget mangelfullt førstehjelpsutstyr og flere medisiner/utstyr som var utgått på dato. Det mangler rutiner og prosedyrer for å sikre at medisinskap til enhver tid er tilstrekkelig fylt opp med utstyr og at disse er innenfor holdbarhetsdato.

Varsel om pålegg:

Førstehjelpsutstyret skal være tilpasset aktivitetene i skolen, og må være tilgjengelig til enhver tid, også på utflukter. Tilstrekkelig mengde førstehjelpsutstyr må ses i forhold til størrelsen og utformingen av lokalene, og antall elever. Førstehjelpsutstyret må være komplett, og må kontrolleres, også holdbarhetsdato. Hvilken type førstehjelpsutstyr det er fornuftig å skaffe må baseres på en risikovurdering. Førstehjelpsutstyret bør inneholde utstyr tilpasset skader som normalt forekommer i skolen.

Det er fornuftig at medisinskapet består av en innholdsliste og signeringsliste for sjekk av innhold og holdbarhet. Skolen bes kontrollere alle tilgjengelige medisinskap.

Frist for retting av avvik: 01.12.2024

Avvik 5: Løse persiennesorer

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §14

Observasjoner på tilsyn:

Vinduer i avd. Lillebjørn (bygg b, grupperom v/kjøkken) har persiennor med lange og løse persiennesorer.

Varsel om pålegg:

Persiennesorer er forbundet med stor kvelningsfare. Virksomheten bes finne andre løsninger for solskjerming. Det kan for eksempel være et fastmontert strekksystem, fastmonterte linefester e.l. I henhold til NS-EN-13120 + A12014, skal alle løkker sikres minst 150cm over gulv.

Frist for retting: Umiddelbart

Avvik 6: Mangelfull etterlevelse av informasjonsplikten

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §17, 18

Observasjoner på tilsyn:

Virksomheten kan ikke vise til at de informerer ansatte, foresatte og elever om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, og om muligheten til å henvende seg til kommunen.

Varsel om pålegg:

Virksomheten skal gi barn, elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom virksomheten blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til barna og elevene, skal barn, elever og foreldre snarest mulig varsles om det.

Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kontoret oversender oppdatert informasjonsbrev til skolen som kan distribueres i informasjonspermer eller lignende.

Frist for retting: 01.01.2025

Avvik 7: Stikkontakter uten barnesikring

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 14

Observasjoner på tilsyn:

Ved befaring ble det oppdaget flere stikkontakter uten barnesikring, blant annet i avdeling Lillebjørn (bygg B) og i gangen til 4.klasse.

Varsel om pålegg:

Virksomheten bes gjennomgå alle stikkontakter på skolen og sørge for at de er tilstrekkelig barnesikret.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 8: Manglende radonmålinger

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 6

Observasjoner på tilsyn:

Trinn 2-målinger for rom 002 i bygg E viser et resultat på 112 Bq/m³. Dette er over tiltaksgrense. Det er montert radonsug, men kontoret kan ikke se at det er utført kontrollmålinger.

Varsel om pålegg:

Radonnivået skal måles og dokumenteres. Radonmålinger skal utføres i henhold til DSA sin [måleprosedyre for måling av radon i skoler og barnehager](#). Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har tilstrekkelig effekt. Kontrollmålinger av rom 002 bes oversendes.

Frist for retting: 01.02.2025

Avvik 9: Vedlikeholdsbehov av bru over bekk

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 14, 16

Observasjoner på tilsyn:

Bruen over bekken på uteområdet bærer preg av manglende vedlikehold. Noen av plankene er ødelagt og det stikker opp spikere.

Varsel om pålegg:

Virksomheten skal ha en oppdatert vedlikeholdsplan som sikrer at uteområder vedlikeholdes på en helsemessig tilfredsstillende måte. Virksomheten er ansvarlig for elevenes sikkerhet hele tiden de er på skolen og forskriften stiller krav til forebygging av skader og ulykker. Det bes om at bruven vedlikeholdes.

Frist for retting: 01.12.2024

MERKNADER:

Merknad 1: Manglende signaturskjemaer for holdbarhetskontroll i kjøleskap/fryser/tørreskap

Skolen bør ha signaturskjema for sjekk av holdbarhet på tørrvarer og kjølevarer. Hyppighet vurderes ut fra virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Merknad 2: Ikke meldt til mattilsynet

Skoler som driver med matsservering, skal på forhånd melde fra om dette til [Mattilsynet](#). Dokumentasjon på at dette er utført bes oversendes.

Merknad 3: Mangler sil på vask

Toalett tilknyttet klasserom 4a (bygg A) spruter vann ved bruk av vask, trolig på grunn av manglende sil.

Merknad 4: Inneklimamålinger

Det er utført inneklimamålinger i ulike klasserom som viser tilfredsstillende resultater. Det er ikke mottatt klager fra verken elever eller ansatte. Skolen har store klasserom med få elever. På befaring oppleves det likevel tett luft i klasserom 003 (klasse 6a). Skolen bør vurdere å ta inneklimamålinger her eller andre tiltak for å sikre tilfredsstillende inneklima.

Merknad 5: Hovedrengjøring

Kontoret kan ikke se å ha mottatt når hovedrengjøringen utføres på skolen. Dette bes oversendes.

Merknad 6: Skolens areal

Renhold har oversendt tegninger med oppgitt areal. Dette er dessverre ikke lesbart, og det bes oversende en oversikt over skolens areal.

KOMMENTARER:

Kommentar 1: Legionella-prøver

Virksomheten har tilfredsstillende legionellakontroll. Eiendom informerer om at det skal utføres vannprøver i nær fremtid. Virksomheten bes oversende resultatene når dette foreligger.

5. TILBAKEMELDING

Denne rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet og en redegjørelse for gjennomførte tiltak innen fristene. Skulle det ikke la seg gjøre å rette avvikene innen disse fristene, ber vi om en tilbakemelding om årsaken og en tidfestet handlingsplan for når avvikene vil være rettet.

Dokumentasjon sendes til kontoret for miljørettet helsevern på e-post: postmottak@frogn.kommune.no og merkes med «Miljørettet helsevern».

I samsvar med forvaltningsloven § 16 varsles det herved at tilsynsmyndigheten med hjemmel i folkehelseloven § 14 vil vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting, dersom avvikene ikke rettes innen de fastsette frister.

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:
NESODDEN KOMMUNE, Geir Efjestad
BJØRNEMYR SKOLE