



Frogn kommune

Kontoret for miljørettet helsevern

JAER SKOLE
Glenneveien 11
1459 NESODDEN

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	23/11001-9	Aurora Flem	03.09.2024

Tilsynsrapport og varsel om pålegg - Jaer skole - Miljørettet helsevern

Vedlagt oversendes rapport etter tilsyn ved Jaer skole i medhold av Lov om folkehelsearbeid kap. 3 og forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19.

I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentlige virksomheter (offentlighetslova) av 19.05. 2006 nr. 16 er kommunens saksdokument, journaler og lignende register åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.
Rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via kommunens postliste.

Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene.

Det gjøres oppmerksom på at en tilsynsrapport som dette ikke gir en fullstendig tilstandsvurdering av de miljømessige forhold eller er en tilstandsrapport for objektet i sin helhet.

Vi ønsker å takke for samarbeidet ved gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen,
Aurora Flem
Helse- og miljørådgiver
Kontoret for miljørettet helsevern
Enebakk, Frogn og Nesodden kommune

1. BESKRIVELSE, FORMÅL OG HOVEDKONKLUSJON

Beskrivelse av virksomheten:

Jaer skole er den eldste skolen på Nesodden, og ligger på grensen mot Frogn kommune. Skolen har per dags dato 84 barn fordelt på 7 trinn.

Skolen består av 4 bygg:

- Administrasjon og klasserom 1-2 trinn. 2 etasjer.
- 8-kanten, klasserom 3-7trinn samt bibliotek. 2 etasjer.
- Rødstua (SFO).
- Gymsal med tilhørende garderober og sløydrom.

Skolen ligger tett inntil fylkesvei 157 og det er kjent støyproblematikk fra vei.

Formålet med tilsyn:

Formålet med tilsynet er at driften skal bli godkjent av kommunen jf §15 i [Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#), dette for å:

- bidra til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i forskriften
- bidra til å sikre at barna og elevenes miljø ivaretas og vurderes ved planlegging, etablering og ved endringer av drift
- legge til rette for råd og veiledning fra kommunen i søknadsprosessen og under driften

Hovedkonklusjon:

Det ble ved tilsynet avdekket 12 avvik og 7 merknader. Funnene er nærmere utdypet i kapittel 5.

2. HJEMMEL OG DOKUMENTGRUNNLAG

Hjemmel:

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal være godkjente av kommunen før oppstart jf. §15 i [Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger](#). Godkjenningsmyndigheten er i Enebakk, Frogn og Nesodden kommune delegert til Frogn kommune.

Det følger av lov om folkehelsearbeid §9, at kommunen skal føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 19 overholdes.

Dokumentgrunnlag:

- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
- Forskrift om miljørettet helsevern
- Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
- Forskrift om strålevern og bruk av stråling

Videre grunnlag for tilsynet er Helsedirektoratets veileder til forskriften [«Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger»](#).

Utover dette legges også andre relevante veiledere, forskrifter, lovverk og faglige anbefalinger til grunn for tilsynets vurderinger.

3. OMFANG

Omfang:

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon, med en gjennomgang av alle forskriftens krav. Tilsynet ble innledet med gjennomgang av internkontrollsystem, dokumentasjon og tegninger. Det ble foretatt en befarings av byggets lokale og uteområde.

Til stede på tilsyn var:

Maria Martinsen, helse – og miljørådgiver, Frogn kommune

Aurora Flem, helse- og miljørådgiver, Frogn kommune

Trude K. Johannessen, rektor Jaer skole

Stine Sandtrøen, assisterende rektor Jaer skole

Bente Krohn, SFO-leder og skolekonsulent Jaer skole

Geir Efjestad, virksomhetsleder Eiendom, Nesodden kommune

Jostein Jacobsen, vaktmester, Nesodden kommune

4: DEFINISJONER

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Merknader:

Forhold som vi mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsmyndighetenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en merknad. Et forhold som er påpekt i en merknad kan utvikle seg til et avvik dersom det ikke rettes opp.

Kommentar:

Utfyllende beskrivelse av avvik som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Rapporten kommenterer i liten grad de forhold som ble funnet å være i samsvar med myndighetskrav (krav som fremgår av lov og/eller forskrift) eller på annen måte anses som positivt.

4. AVVIK OG MERKNADER

Avvik 1: Manglende skoldesperre

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §14

Kommentar:

Det ble ved befaring oppdaget flere håndvasker uten skoldesperre, eller vasker med skoldesperre med for høy temperatur. Dette gjelder blant annet på formingsrom og i rødstua (toalett).

Varsel om pålegg:

Virksomheten bes kontrollere at samtlige vasker tilgjengelig for elevene har skoldesperre.

Frist for retting: Umiddelbart

Avvik 2: Hyller er ikke festet til vegg

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO § 14.

Kommentar:

Bokhylle på musikkrom og klasserom 006 var ikke festet til vegg. Skohyller i garderobene tilknyttet rom 106 og 108 (8-kanten, 1etg) var ikke tilstrekkelig festet, og kan hindre godt renhold.

Varsel om pålegg:

Virksomheten må sørge for at alle skap/kommoder/reoler er festet til vegg for å forhindre alvorlige hendelser. Skohyller må festet på en slik måte at de opprettholder funksjonen for skooppbevaring.

Frist for retting: Umiddelbart

Avvik 3: Manglende barnesikring på vinduer

Hjemmel: Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §14

Kommentar:

Vinduene tilhørende 1. og 2.klasse samt klasserom i 2.etg 8-kanten mangler barnesikring på vinduer.

Varsel om pålegg:

Virksomheten må sørge for at vinduer med fallfare har tilstrekkelig sikring.

Frist for retting: 01.10.2024

Avvik 4: Persiennesorer med kvelningsfare og utilstrekkelig solskjerming

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§7,14

Kommentar:

- I 8-kanten er det i klasserom installert persiennor med persiennesorer. Persiennesorer er forbundet med stor kvelningsfare.

- På befaring oppleves tett luft i klasserom hvor solen står rett inn. Det er installert persiennor som ikke dekker godt nok for solstråler – dette kan ha påvirkning på inneklime.

Varsel om pålegg:

- Virksomheten må sørge for at persiennesorer ikke utgjør kvelningsfare. Det kan for eksempel være et fastmontert strekksystem, fastmonterte linefester e.l. I henhold til NS-EN-13120 + A12014, skal alle løkker sikres minst 150cm over gulv.

- Virksomheten må påse at det er tilstrekkelig med solskjerming i alle aktuelle vinduer.

Frist for retting av avvik: 01.12.2024

Avvik 5: Legionella-kontroll

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§13,18

Kommentar:

Skolen har to garderober med dusjer, samt 1 personaldusj som ikke er i bruk. Risiko for smitte av legionella er i hovedsak knyttet til tekniske innretninger, som for eksempel dusj- og varmtvannsanlegg. Det er virksomhetens eier sitt ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Virksomheten må, som ledd i internkontrollen, gjennomføre en risikovurdering av varmtvannsanlegget på skolen, og ut ifra det utarbeide rutiner for forebygging av fremvekst og spredning av legionella. Virksomheten har slike rutiner, men det er ikke dokumentert at legionellakontroll er utført i henhold til virksomhetens interkontroll.

Varsel om pålegg:

Virksomheten bes om å oversende dokumentasjon på at legionella-kontroll er utført og overholde egne interkontrollrutiner.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 6: Sklisikring trapp

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §14

Kommentar:

I 8-kanten er en lang og bratt murtrapp med korte steg.

Varsel om pålegg:

Skolen bes om å feste sklisikring i hvert trappetrinn.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 7: Allergier og andre alvorlige helsetilstander

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 9,14,18

Kommentar:

Ved gjennomgang av internkontrollen mangler det rutiner og prosedyrer for innhenting av informasjon om mulige allergier samt opplæring og håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd som omhandler [matallergi i barnehager og skoler](#) med konkrete anbefalinger for hvordan alvorlige matallergier hos barn kan og bør håndteres.

Varsel om pålegg:

Det må foreligge rutiner for innhenting av informasjon om allergier hos elever. Skolen bør sørge for grundig opplæring i håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner for å sikre at alle ansatte både kan forhindre, gjenkjenne og behandle disse.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 8: Utilstrekkelig lysforhold

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §7

Kommentar:

Defekte lyskilder i jentegarderobe (dusj), gymsal og grupperom 006b, 8-kanten og manglende deksel på armatur i guttegarderobe. Virksomheten må sikre at alle barn og elever har gode lysforhold, herunder også barn med nedsatt syn.

Kravet til belysning gjelder både i virksomhetens lokaler og på uteområdene.

Varsel om pålegg:

Virksomheten bes kontrollere at alle lokaler og uteområder har gode lysforhold.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 9: Vedlikehold av uteområde

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§ 4, 16, 18

Kommentar:

- Rød lekestue bærer preg av dårlig vedlikehold. Det mangler planker på tak, på "terrassen" og inne. Lekestuen er i generelt i dårlig forfatning.

- Det fremkommer under befarings av uteområdet at det er mangelfull mengde med bark under klatrestativet på "haugen" ovenfor fotballbanen.

- Lekeskur og scene har åpne hull slik at elever kan klatre under og sette seg fast.

- Gjerde utenfor helsesykepleiers sitt kontor mangler planker.

Varsel om pålegg:

Virksomheten må påse at sikkerheten ivaretas i tillegg til å rette opp i vedlikeholdsbehovet på uteområdet. Virksomheten bes etterleve egen vedlikeholdsplan.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 10: Manglende ROS-analyse av pizzahytte

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §§14,18

Kommentar:

Skolen har en pizzahytte på uteområdet. Forskriften stiller krav om at virksomheten skal ha planer og rutiner for å forebygge og håndtere skader eller andre alvorlige hendelsen.

Varsel om pålegg:

Det må foreligge rutiner og prosedyrer for bruk av pizzahytten, basert på en ROS-analyse.

Frist for retting: 01.12.2024

Avvik 11: Etterklang og akustikk

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §8

Kommentar:

Klasserom i 8-kanten 2etg er store og det er høyt under taket. Under befaring oppleves det etterklang og dårlig akustikk i klasserommene. Det er også påpekt av elever og lærere.

Varsel om pålegg:

Virksomheten bes ta lydmålinger av klasserom og gjøre de tiltak som er nødvendig for å sikre gode lydforhold for elevene. Eiendom har egne lydmålere for dette, og kontoret anser det ikke som nødvendig å bestille ekstern akustiker.

Frist for retting av avvik: 01.12.2024

Avvik 12: Ikke universelt utformet i gymsal

Hjemmel:

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO §4

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

Det er ikke adgang for rullestolbrukere i gymsal. Virksomhetens lokaler og uteområder skal fremme helse, trivsel, lek og læring for alle barna. Lokalene og uteområdene må utformes og tilrettelegges på en slik måte at de kan brukes av alle elever og barn, uavhengig av funksjonsevne. Eksisterende skoler bør starte arbeidet med tilrettelegging av både ute- og inneområdene så snart de blir kjent med at et barn med funksjonsnedsettelse skal starte.

Varsel om pålegg:

Virksomheten bes utarbeide en plan for hvilke tiltak som skal iverksettes, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring dersom en elev har behov for tilrettelegging.

Frist for retting av avvik: 01.12.2024

Merknad 1: Manglende signaturskjemaer for holdbarhetskontroll i kjøleskap/fryser/tørreskap

Skolen bør ha signaturskjema for sjekk av holdbarhet på tørrvarer og kjølevarer. Hyppighet for kontroll bestemmes ut fra virksomhetens ROS-analyse.

Merknad 2: Manglende temperaturkontroll på melkeskap

Skolen bør ha signaturskjema for sjekk av temperatur på melkeskap.

Merknad 3: Manglende signaturskjema på førstehjelpsutstyr

Skolen bør ha signaturskjema for sjekk av innhold og holdbarhetsdato på førstehjelpsutstyr ved medisinskap. Det bør også foreligge rutiner for hvem som er ansvarlig og hvor ofte kontroll skal utføres.

Merknad 4: Tilgjengelig førstehjelpsutstyr i gymsal

Førstehjelpsutstyr er plassert i låst lærergarderobe i tilknytning til gymsal. Det anbefales at det førstehjelpsutstyret som er mest brukt ut ifra de vanligste skadene ved skolen er lettere tilgjengelig, slik at lærer ikke trenger å forlate elever dersom det er behov for førstehjelpsutstyr.

Merknad 5: Renhold gymsal

Under befarings ble det observert dårlig renhold på gulv og vegger i gymsal.

Merknad 6: Radiator

I garderoben tilknyttet rom 102 ble det under befarings oppdaget at temperaturen på radiatoren var skrudd på fullt. Radiatoren ble ikke særlig varm, men temperaturen i garderoben opplevdes meget høy og ga dårlig innelima. Trolig er det elever som har skrudd på denne. Virksomheten bes se på muligheter for å sikre at elever ikke har mulighet til å justere temperaturen.

Merknad 7: Informasjonsplikt

Virksomheten skal informere barn, elever og foreldre om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skolen og om muligheten til å henvende seg til kommunen.

Det mangler rutiner for å sikre at alle elever, foresatte og ansatte er informert om mulighet til å henvise seg til kommunen ved klager på for eksempel innelima, støy osv. Kontoret har oversendt informasjonsbrev til skolen som de kan distribuere ut.

5. TILBAKEMELDING

Denne rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet og en redegjørelse for gjennomførte tiltak innen fristene. Skulle det ikke la seg gjøre å rette avvikene innen disse fristene, ber vi om en tilbakemelding om årsaken og en tidfestet handlingsplan for når avvikene vil være rettet.

Dokumentasjon sendes til kontoret for miljørettet helsevern på e-post: postmottak@frogn.kommune.no og merkes med «Miljørettet helsevern».

I samsvar med forvaltningsloven § 16 varsles det herved at tilsynsmyndigheten med hjemmel i folkehelseloven § 14 vil vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting, dersom avvikene ikke rettes innen de fastsette frister.

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:

NESODDEN KOMMUNE, Geir Efjestad

NESODDEN KOMMUNE SKOLER, BARNEHAGER OG OPPVEKST